



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

NHK.9020.01.15.01.2023

Bochnia, dnia 17 stycznia 2023r.

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

WPRACZYNIŁO

17. 01. 2023

1151/2023

Gmina Lipnica Murowana  
Lipnica Murowana 44  
32-724 Lipnica Murowana

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia  
Lipnica Murowana - 2  
Gminy Lipnica Murowana  
od 2 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1,4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu w sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2021r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana - 2, które przedstawiają poniższe tabele:

Kontrola wewnętrzna (Tabela nr 1).

Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela obiektu – Gminę Lipnica Murowana. Na podstawie zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Prób na 2022r.

Tabela nr 1.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
11.04.2022r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	SB/38711/04/2022	Laboratorium SGS Polska Ul. Cieszyńska 52A 43-200 Pszczyna	A
25.04.2022r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	193/Z/04/2022	Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Mjr Bacy 15	ph
17.05.2022r.	Studnia przy szkole, 32-724 Lipnica Murowana	SB/82723/07/2022	Laboratorium SGS Polska Ul. Cieszyńska 52 A 43-200 Pszczyna	substancje promienio- twórcze

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni  
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5

<https://www.gov.pl/web/psse-bochnia>, e-mail: [psse.bochnia@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bochnia@sanepid.gov.pl)

adres skrytki na ePUAP: /PSSE\_BOCHNIA\_SEKRETARIAT/skrytka  
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47  
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w [Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni](#).

19.10.2022r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	SB/126843/10/2022	Laboratorium SGS Polska Ul. Cieszyńska 52 A 43-200 Pszczyna	A
27.10.2022r.	Studnia przy szkole, 32-724 Lipnica Murowana	SB/135711/11/2022	Laboratorium SGS Polska Ul. Cieszyńska 52 A 43-200 Pszczyna	radon

\*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

\*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Śpestycydów, rtęć, selen, Śtrichloroetenu i tetrachloroetenu, , ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO<sub>4</sub>, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Nadzór sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Prób Wody na 2022r.

Tabela nr 2.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
14.02.2022r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	LZT/W/130/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
11.05.2022r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	LW/1585/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
23.08.2022r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	LZT/W/855/N/2022	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

\*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

STWIERDZA, że

1. w 2022r. mieszkańcy korzystający z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana - 2, korzystali z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom, z jednym wyjątkiem
2. badania jakości wykonane zostały przez właściciela obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

## UZASADNIENIE

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2022 roku z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana - 2 pobrano do badania łącznie 5 planowych prób wody, jedną próbę w ramach kontroli wewnętrznej pobraną dodatkowo ze względu na przekroczenie parametru pH oraz 2 próby wody w zakresie substancji promieniotwórczych. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi, podawana odbiorcom usług świadczonych przez Gminę Lipnica Murowana z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru bieżącego, jak i przez Gminę Lipnica Murowana, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonego punktu poboru. Wyniki badań przez właściciela obiektu – Gminę Lipnica Murowana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazywane były terminowo.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z wyjątkami.

Przekroczenie badanego parametru wystąpiło w próbce wody pobranej w dniu 11 kwietnia 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej według harmonogramu poboru próbek wody na 2022r. Zgodnie z sprawozdaniem z badań nr SB/38711/04/2022 otrzymanym w dniu 27 kwietnia 2022r. w badanej próbce wody stwierdzono nieprawidłową wartość parametru pH wynoszącą 6,2 (wartość dopuszczalna 6,5 – 9,5). Właściciel obiektu przedłożył sprawozdanie nr 193/Z/04/2022 z badania próbki wody pobranej dnia 25 kwietnia 2022r. Zgodnie z powyższym sprawozdaniem jakość wody w zakresie badanego parametru pH spełniała przyjęte normy.

W dniu 8 sierpnia 2022r. zarządca wodociągu przedłożył sprawozdanie z badania próbki wody pobranej dnia 17 maja 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badania substancji promieniotwórczych. Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem nr SB/82723/07/2022 stężenie radonu wyniosło 17,7 Bq/l (wartość dopuszczalna <100 Bq/l). W związku z otrzymanym wynikiem badania wody właściciel wodociągu wykonał powtórne badanie próbki wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), zgodnie z którym jeżeli stężenie radonu  $> 10 \leq 100$  Bq/l drugie badanie stężenia radonu wykonuje się po 6 miesiącach. Według sprawozdania nr SB/135711/11/2022 otrzymanego w dniu 21 listopada w badanej próbce wody stężenie radonu wyniosło 14,9 Bq/l (wartość dopuszczalna <100 Bq/l). Zgodnie z powyższym sprawozdaniem jakość wody spełniała przyjęte normy.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12, ust.5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak wyżej.

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

**Dokument podpisany elektronicznie**

Otrzymują:

1 x Adresat (Gmina Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 44 – e-PUAP)

1 x a/a

wyk. mgr inż. Katarzyna Mróz, tel. 14 61239 47 wew. 15

## Dokument elektroniczny

---

### Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-01-17

### Dane nadawcy

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BOCHNI  
32-700 BOCHNIA  
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 5  
Województwo: MAŁOPOLSKIE  
Powiat: bocheński  
Gmina: Bochnia (gmina miejska)

### Dane adresata

URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ (32-724  
LIPNICA MUROWANA, WOJ. MAŁOPOLSKIE)

## INFORMACJA

### Pismo

PPIS w Bochni przesyła okresowe oceny jakości wody za 2022.

### Załączniki:

1. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZZ Lipnica M -1.doc](#)
2. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZZ Lipnica M -1.doc.xades](#)
3. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZ Prywatny Żłobek Kubuś i Przyjaciele.doc](#)
4. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZ Prywatny Żłobek Kubuś i Przyjaciele.doc.xades](#)
5. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZ PSP Lipnica Górna.doc](#)
6. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZ PSP Lipnica Górna.doc.xades](#)
7. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZZ Lipnica M -2.doc](#)
8. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZZ Lipnica M -2.doc.xades](#)
9. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZZ Rajbrot Dominiczna Góra.doc](#)
10. [Okres. ocena jakości wody 2022r. WZZ Rajbrot Dominiczna Góra.doc.xades](#)

Dokument nie zawiera podpisu

---

Podpis elektroniczny