



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

NK.903.15.5.2026
Bochnia, 16 luty 2026 r.

**Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 59**

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zaopatrującym budynek Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni (PPIS) na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 757) i po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2025 r. z wodociągu zaopatrującego budynek Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej w ramach:

- Kontroli wewnętrznej (Tabela nr 1.), badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela obiektu - Publiczną Szkołę Podstawową w Lipnicy Murowanej na podstawie zatwierdzonego przez PPIS Harmonogramu poboru prób wody na 2025r.

Tabela nr 1.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
07.02.2025 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	271/Z/2025	Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa	A
26.05.2025 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	1164/Z /2025	Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa	A i B
12.08.2025 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	1925/Z/2025	Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
ul. Konstytucji 3 Maja 5 | 32-700 Bochnia
+48 14 612 32 34, 14 612 39 47, 14 612 39 58
adres e-mail psse.bochnia@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25510-18226-EGTSJ-20

- Nadzoru sanitarnego (Tabela nr 2.), badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS zgodnie z Harmonogramem poboru prób wody na 2025r.

Tabela nr 2.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
08.01.2025r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	LZT/W/7/N/2025	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
18.11.2025r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	LZT/W/1288/N/2025	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody),

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣTHM, Σ WWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

STWIERDZA

1. w 2025r. budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej 73, korzystał z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom.
2. badania jakości wykonane zostały przez właściciela obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Lipnicy Górnej 73 pobrano do badania łącznie 5 planowych prób wody.

Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi wykorzystywana w Publicznej Szkole podstawowej w Lipnicy Górnej nadzorowana była zarówno przez PPIS w Bochni,

w ramach nadzoru bieżącego, jak i przez właściciela obiektu w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonych punktów poboru (punktów zgodności). Wyniki badań przez właściciela obiektu – Publiczną Szkołę Podstawową w Lipnicy Murowanej,

32-724 Lipnica Murowana 59 do PPIS przekazywane były terminowo.

W zakresie objętym oceną woda w ocenianym wodociągu spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PPIS dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaopatrywanych przez wodociąg na podstawie:

- wyników badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez zarządcę obiektu,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych na zaopatrywanym terenie,
- braku negatywnych informacji mających wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym PPIS w Bochni uznał wodę przeznaczoną do spożycia dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z ocenianego wodociągu za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

Halina Bielec
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1 x adresat (e-doręczenia)

1 x a/a

Referent sprawy- Renata Cholewa, tel. : 14 612 39 47 wew. 5